

MATERIEL SARL AYANA

2 meubles négatifs 3 portes groupe logé. Les deux fonctionnent

3 meubles positifs 3 portes groupes logés. De marque bonnet nevet 1 fonctionne, le 2eme en panne a une réparation a environ 400€ et l'autre a le compresseur à changer.

La chambre froide a le compresseur à changer aussi.

La clim fonctionne mais fait du bruit . Si il y a réparation, il faut changer la turbine entière parce que le roulement est mort

Etagères.